

## 2 Parecer de questionamento a empresa ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI

### 2.1 Pergunta:

No projeto consta uma rede secundária a ser executada, assim como o deslocamento dos postes de concreto porém na planilha orçamentária não consta esse serviço para ser executado:

Esses serviços deverão ser executados?

### 2.2 Resposta:

A empresa vencedora da licitação não será incumbida de realizar o deslocamento dos postes nem a rede secundária associada, tampouco arcará com quaisquer custos associados a este serviço.

Simultaneamente à modernização da iluminação pública para LED na Rodovia 227, está prevista a construção de trevos alemães ao longo da mesma rodovia por outra empresa. Em um desses trevos, será necessário alargar a pista, o que implicará no deslocamento de três postes. Neste contexto, a prefeitura municipal de Araranguá, em colaboração com a Celesc, assumirá a responsabilidade pelo serviço e custos relacionados a esta operação.

Portanto, em conformidade com o memorial descritivo, que não faz menção à necessidade de realizar estes serviços, o projeto elétrico apenas indica, para conhecimento da empresa vencedora, a mudança de posição dos postes, conforme planejada por outras obras sob a jurisdição da prefeitura.