

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

PARECER TÉCNICO 01

TOMADA DE PREÇO 230/2023

PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ARA 211

ARARANGUÁ-SC

Guilherme Boeira Michels

Engenheiro Civil CREA/SC nº 117.049-3 / Port. 3891/2023

Departamento de Estudos e Projetos Urbanísticos

Secretaria de Planejamento e Urbanismo



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

1 – PARECER TÉCNICO

Em análise ao Recurso Administrativo da Empresa **BCL EMPREENDIMENTOS LTDA** referente a Tomada de Preços Nº 230/2023, protocolo 29.928/2023, segue parecer técnico:

Após análise da documentação apresentada pela Empresa BCL EMPREENDIMENTOS LTDA, verifica-se o seguinte:

Os preços apresentados no orçamento estão de acordo com os preços obtidos pelo referencial SINAPI, referencial aceito pelo TCU e adotado pelas administrações públicas de SC.

E com relação ao detalhamento de tubulação, deverá ser seguido o que diz específico no orçamento e o projeto. Com relação ao memorial descritivo, diz que deve seguir sucessivamente as dimensões de cobertura conforme o padrão, no mínimo 60cm. O diâmetro do Tubo está especificado no projeto e no orçamento (100cm), e da questão de detalhamento no projeto, não influenciará na execução do tamanho do tubo, pois é detalhe construtivo que valerá para todos tubos do projeto.

Atenciosamente,

Araranguá, 18 de Dezembro de 2023.



Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
18/12/2023 14:36:39

Guilherme Boeira Michels
Engenheiro Civil CREA/SC nº 117.049-3 / Port. 3891/2023
Departamento de Estudos e Projetos Urbanísticos
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

