

DETALHE 09 – DE FIXAÇÃO DE BARRA CHATA
EM ALUMÍNIO NA CAPTAÇÃO LATERAL
SEM ESCALA



DETALHE 11 – DE FIXAÇÃO DE BARRA CHATA E
TERMINAL AÉREO NA TELHA CALHETÃO
SEM ESCALA



DETALHE 07 – DE EMENDA DA BARRA
CHATA NA ALVENARIA
SEM ESCALA



DETALHE 02 – FIXAÇÃO DE TERMINAL AÉREO DE BARRA
CHATA EM ALUMÍNIO EM TELHA METÁLICA
SEM ESCALA



DETALHE 01–CAIXA DE
INSPEÇÃO DIM.30x30x40cm



DETALHE 04 – DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 03–HASTE
COPPERWELD ø5/8" x 2,4m



DETALHE 06–CONEXÃO
DO ATERRAMENTO



DETALHE 08 – CONEXÃO DA DESCIDA



DETALHE 12–DERIVAÇÃO
DO CABO DE GAIOLA
SEM ESCALA

APROVAÇÕES:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

MULTEngenharia

RUA RUI BARBOSA, Nº 2.266 - SALA 02
BAIRRO CIDADE ALTA - TURVO/SC
E-MAIL: multengenharia@outlook.com
FONE: (48) 3525-0750

PROJETO SPDA

C.M.E.I. SÃO JOSÉ

AVENIDA VEREADOR MANOEL COSTA, S/Nº - - JARDIM DAS AVENIDAS - ARARANGUÁ/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ
CNPJ: 82.911.249/0001-13

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO CERON ARCARO
Data: 25/08/2026 15:59:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
GUSTAVO CERON ARCARO
ENGº ELETRICISTA- CREA/SC: 130.354-3

DISCRIMINAÇÃO:
DETALHES

ART Nº:	ESCALA:	DATA:	FOLHA:
	INDICADA	AGOSTO/2026	03/03